

पूर्वोत्तर भारत आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी, असम
NORTH EASTERN INDIA AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE
BARSOJAI, GUWAHATI-28

F. No 2-2/2011-NEIARI/Ghy/Admn /Vol. II 956

Date 14/09/2015

सेवा में/To,


विषय/ Sub: आर्इरन रिमूवल फिल्टर का संस्थापन के लिए कोटेशन के संबंध में/ Quotation for Installation of Iron Removal Filter -Reg.

महोदय/ Sir,

मोहरबंद कोटेशन इस संस्थान में आर्इरन रिमूवल फिल्टर (विनिर्देश संलग्न है) का संस्थापन हेतु केवल अधिकृत विक्रेता के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों के साथ आमंत्रित करता है/ Sealed quotations are invited for the installation of Iron Removal Filter (specification enclosed) in the Institute from Authorised Dealers only with the following terms and conditions-

1. मोहरबंद लिफाफे के ऊपर आर्इरन रिमूवल फिल्टर का संस्थापन ये शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए। अधोहस्ताक्षरी कोटेशन दिनांक 04.10.2015 को 15.00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।/ The word quotation for Installation of Iron Removal Filter should be mentioned on top of the sealed envelope. Quotation will be received by the undersigned up to 15.00 hrs on dated 04.10.2015.
2. जारी किए गए निष्पादन आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर संस्थान में फिल्टर का संस्थापन कार्य किया जाए / The work of installation of Filter in the Institute should be completed within a 15 Days from the date of issue of the execution order.
3. आपके संविदा को किसी भी वक्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यदि कोटेशन आपूर्ति के अनुमोदन करने के बाद ब्रांड/ विनिर्देश/ गुणवत्ता में कुछ भी त्रुटियाँ पाया जाता है।/ The contract may be rejected at any time if the brand/specification/quality approved at the time of acceptance of the quotation is found defective later on at the supply stage.
4. अधोहस्ताक्षरी को सबसे कम दर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा।/ The undersigned shall not be bound to accept the lowest rates and shall have the right to reject any or all the quotations without assigning any reason and his decision in the matter shall be final.
5. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त कोटेशन और मोहरबंद लिफाफे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।/ Quotation received without signature and sealed cover shall be rejected forthwith.
6. असम सरकार बिक्री कर का प्रमाण पत्र, और पान कार्ड की प्रतियाँ भी कोटेशन के साथ अवश्य प्रस्तुत करें।/ Copies of Assam Govt. Sales Tax certificate, Authorised Dealership Certificate and Pan Card may be submitted along with the quotation.
7. विस्तृत जानकारी भी सीसीआरएस के वेबसाइट www.ccras.nic.in में उपलब्ध है।/ The detailed information are also available in the CCRAS website www.ccras.nic.in.

भवदीय/ Yours faithfully



(डॉ. बि. के. भराली) / (Dr. B. K. Bharali)

सहायक निदेशक (एस-4), प्रभारी / A.D. (S-4) Incharge

North Eastern India Ayurveda Research Institute
(Under C.C.R.A.S., Mo AYUSH, G.O.I., New Delhi)
Borjoi, Guwahati-781028 (Assam)

Specification of Iron Removal Filter/ Multigrade Filter

A. TECHNICAL SPECIFICATION FOR NG MULTIGRADE FILTER

Dia/Inches	-	13"
HOS/ Inches	-	54"
Valve size	-	32 mm
Max Flow-M3/hr.	-	2000 lit.
Media- Qty.	-	120 kg.
Media depth-mm	-	915
Gravel Qty-¼" - 1/16"	-	30 kgs.

B. TECHNICAL SPECIFICATION FOR NG IRON REMOVAL FILTER

Dia/Inches	-	16"
HOS/ Inches	-	65"
Ball Valve size	-	32 mm
Max Flow-M3/hr.	-	2000 liters
Resin Qty-Ltrs (INDION ISR RESIN)	-	100

C. In addition to above, following document to be enclosed-

- i) Toxicity certificate.
- ii) Authorised dealer of Indian reputed manufacture.
- iii) Firm is based at Guwahati having minimum experience of 10 years is preferred.

Handwritten signature and date
14/09/15

(Dr. B. K. Bharali)

Asstt. Director (S-4) Incharge

Asstt. Director (S-4) Incharge
North Eastern India Ayurveda Research Institute
(Under C.C.R.A.S., Mo AYUSH, G.O.I., New Delhi)
Bhokul, Guwahati-781029 (Assam)